



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RZESZOWIE

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE

35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 79a

Tel.: +48 17 742-13-08

e-mail: psse.rzeszow@sanepid.gov.pl, www.psserzeszow.pl

adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-82552-32063-RRIGH-16

Znak sprawy: PSK.9020.1.65.2025.DS

Rzeszów, 2025-06-11

DECYZJA

Na podstawie:

- 1) art. 104 § 1, art. 107 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
 - 2) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
 - 3) § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294),
- po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 3.06.2025 r. z wodociągu **Wola Zgłobieńska** w punktach poboru:

- a) Szkoła Podstawowa w Kielanówce – próbka nr 400.2024/S1,
- b) Szkoła Podstawowa w Nosówce – próbka nr 400.2024/S2,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

stwierdza

że woda z wodociągu **WOLA ZGŁOBIEŃSKA** jest **przydatna** do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

W dniu 3.06.2025 r., w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, pobrano do badania laboratoryjnego próby wody pochodzące z wodociągu Wola Zgłobieńska w ww. punktach.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych (sprawozdanie z badań Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Rzeszowie nr DL.LHK.9051.1.400.2025 z dnia 6.06.2025 r., wpłynęło w dniu 9.06.2025 r.) nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych określonych w załączniku nr 1 do powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Według § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia właściwy miejscowo inspektor sanitarny na podstawie m.in. sprawozdań z badań jakości wody, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego (...).

W myśl § 20 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia właściwy miejscowo państwowy powiatowy inspektor sanitarny informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o jakości wody na

nadzorowanym obszarze, zaś z przepisu § 21 ust. 8 wynika, że inspektor informuje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o każdym stwierdzeniu:

- 1) przydatności wody do spożycia,
- 2) przydatności wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa,
- 3) warunkowej przydatności wody do spożycia,
- 4) braku przydatności wody do spożycia,

oraz o wydanych zaleceniach dotyczących możliwości korzystania z wody lub ograniczeniach, jakim to korzystanie powinno podlegać.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

Jaromir Ślęczka

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

2025-06-11

Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i prawnym:

mgr inż. Marek Urbanik, r. pr. Piotr Fugas.

Otrzymują:

1. Gospodarka Komunalna sp. z o.o. w Boguchwale – na adres doręczeń elektronicznych
2. aa (D.S.).

Do wiadomości - Burmistrz Boguchwały – na adres doręczeń elektronicznych