



Rzeszów, 11.10.2024 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie**

35-040 Rzeszów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 79a
tel.17 742 13 08, wew. 115,
poczta elektroniczna: psse.rzeszow@sanepid.gov.pl

znak sprawy: **PSK.9020.1.91.2024**

D E C Y Z J A

Na podstawie:

- 1) art. 104 § 1, art. 107 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
 - 2) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
 - 3) § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294),
po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 1.10.2024 r. z wodociągu **Wola Zgłobieńska** w punktach poboru:
 - a) Szkoła Podstawowa w Nosówce – próbka nr 770.2024/S1,
 - b) Schronisko dla bezdomnych kobiet, Raclawówka 132 – próbka nr 770.2024/S2,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie**

s t w i e r d z a

że woda z wodociągu **WOLA ZGŁOBIEŃSKA** jest **przydatna** do spożycia przez ludzi.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 1.10.2024 r., w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, pobrano do badania laboratoryjnego próby wody pochodzące z wodociągu Wola Zgłobieńska w ww. punktach.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych (sprawozdanie z badań Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie nr DL.LHK.9052.770.2024 z dnia 4.10.2024 r., wpłynęło w dniu 7.10.2024 r.) nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych określonych w załączniku nr 1 do powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Według § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia właściwy miejscowo inspektor sanitarny na podstawie m.in. sprawozdań z badań jakości wody, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego (...).

W myśl § 20 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia właściwy miejscowo państwowy powiatowy inspektor sanitarny informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o jakości wody na nadzorowanym obszarze, zaś z przepisu § 21 ust. 8 wynika, że inspektor informuje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o każdym stwierdzeniu:

- 1) przydatności wody do spożycia,
 - 2) przydatności wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa,
 - 3) warunkowej przydatności wody do spożycia,
 - 4) braku przydatności wody do spożycia,
- oraz o wydanych zaleceniach dotyczących możliwości korzystania z wody lub ograniczeniach, jakim to korzystanie powinno podlegać.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie
(-)
Jaromir Ślęczka
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)**

Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i prawnym:
mgr inż. Marek Urbanik, mgr Piotr Fugas.

Otrzymują:

1. Gospodarka Komunalna sp. z o.o. w Boguchwale – na adres ePUAP /GOKOM9/SkrytkaESP
2. aa (D.S.).

Do wiadomości - Burmistrz Boguchwały – na adres ePUAP /2242oihwmt/SkrytkaESP